

Zbiornik przepompowni

1. Zbiornik wykonany z PEHD o wysokości: minimum 2200mm.
2. Przykrycie zbiornika nieprzejezdne.
3. Rurociąg tłoczny kołnierzowy z zaworem zwrotnym.
4. Pompa: do ścieków z rozdrabniaczem.
5. Sterownik Control.
6. Obudowa.
7. Sygnalizacja świetlna.
8. Dzwon pneumatyczny.