



UWAGA : Instalację technologiczną wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1

P.P.U. "HYDROL" – PRACOWNIA PROJEKTOWA 20-723 ŁUBLIN, UL.ŁUKOWSKA 12, TEL. 81. 526-88-31		
Nazwa załącznika	MODERNIZACJA POŁĄCZANIA Z PRZEBUDOWĄ SUW – rzut i przekrój stacji wodociągowej	
Lokalizacja	CZOŁNA gm. Baranów	SKALA
Opracował	inż. Stanisław Jakubowski upr. Nr 1179/Lb/80	1:50
Wykresilił	inż. Stanisław Jakubowski upr. Nr 1179/Lb/80	
Sprawił	inż. Zygmunt Moskal upr. Nr 2132/Lb/73	Nr Rys.