



UWAGI:

- DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE ODLĄCZANIE ZASILANIA, TN-C-S.
- ROZDZIELNICE "RH21", "RH31" DOSTARCZA PRODUCENT ZESTAWÓW POMPOWYCH.
- ZABEZPIECZENIE POMP GŁĘBINOWYCH PRZED SUCHOBIEGIEM - WYZWAŁACZEM/PRZEKAŹNIKIEM PODPRĄDOWYM.
- K31 - WSKAŹNIK POZIOMU WODY Z HYDROSTATEM/REGULATOREM NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO (STERUJE Q11, Q12) ORAZ BŁOKADĄ ZAPASU WODY POŻAROWEJ (STERUJE Q21, Q31)

WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE (BEZ ZMIAN) - KOLOR NIEBIESKI

WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE - KOLOR CZARNY

MODERNIZACJA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. CZĘŁNA, GM. BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	10'2015		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	10'2015		SKALA:
SCHEMAT GŁÓWNY ROZDZIELNICY "RT"				