


Numer obwodu	KL	SSWIN	UPS	GPD1	GPD2	01	02	03	04	05	06	07	-	-	-
Nazwa obwodu	SERWEROWNIA KD+ALARM	SERWEROWNIA KLIMATYZACJA		SZAFA GPD, ZASILANIE NR 1	SZAFA GPD, ZASILANIE NR 2	Gniazda Data	Gniazda Data	Gniazda Data	Gniazda Data	Gniazda Data	Gniazda Data	Gniazda Data	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	P=31,0 kW	P=19,1 kW		2,0	2,0	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Moc [kW]	P=31,0 kW	P=19,1 kW		2,0	2,0	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

TN SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE



<b>P.H.U. RINEL Ernest Gmurkowski</b>		Bronzo
21-100 Lubartów		<b>E</b>
ul. Powstańców W-wy 79/39	tel.: 600-884-950	NR RYS.: <b>E-01</b>
NIP 714-186-40-02	e-mail: phurinel@gmail.com	
Temat: PROJEKT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ WRAZ Z INSTALACJAMI TOWARZYSZĄCYMI		
Inwestor: SPZOZ w Baranowie		
Temat rys.: <b>Schemat strukturalny rozdzielnic RK</b>		
Funkcja: Inżynier i nozisko	Nr upr.	Podpis
Projektował: Ernest Gmurkowski	LUB/0262/PBE/15	
Sprawił: mgr inż. Karol Kowalczyk		
Data opr.: VII.2017	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: %