

Architectural floor plan showing room layouts, lighting fixture locations (blue rectangles), and lighting calculations (area, power, illuminance).

**Rooms and Lighting Data:**

- 4xH** (pokój socjalny): 12 m<sup>2</sup>, 7.7 W/m<sup>2</sup>, Em: 326 lx
- 4xA** (sala wykładowa): 26 m<sup>2</sup>, 5.3 W/m<sup>2</sup>, Em: 321 lx
- 2xA** (archiwum): 12 m<sup>2</sup>, 5.6 W/m<sup>2</sup>, Em: 206 lx
- 4xF** (szatnia): 13 m<sup>2</sup>, 3.9 W/m<sup>2</sup>, Em: 284 lx
- 3xE** (szatnia): 13 m<sup>2</sup>, 3.4 W/m<sup>2</sup>, Em: 246 lx
- 5xA** (korytarz szatnie): 58 m<sup>2</sup>, 4.1 W/m<sup>2</sup>, Em: 188 lx
- 1xA** (przedsionek): 4 m<sup>2</sup>, 8.4 W/m<sup>2</sup>, Em: 169 lx
- 1xB** (pom. pomocnicze): 9 m<sup>2</sup>, 4.2 W/m<sup>2</sup>, Em: 215 lx
- 1xF** (pom. pomocnicze): 11 m<sup>2</sup>, 2.4 W/m<sup>2</sup>, Em: 125 lx

**OPRAWY**

A - Oprawa LED 1195x140mm; 3500lm; 4000K; 31W  
B - Oprawa LED 1195x140mm; 4200lm; 4000K; 36W  
C - Oprawa LED 1195x140mm; 5400lm; 4000K; 48W  
D - Oprawa LED 1195x170mm; 8400lm; 4000K; 72W  
E - Oprawa LED 1150mm; 2500lm; 4000K; IP67; 13W  
F - Oprawa LED 1150mm; 4350lm; 4000K; IP67; 24W  
G - Oprawa LED 1150mm; 7500lm; 4000K; IP67; 40W  
H - Oprawa LED 2550lm; 4000K; 22W

 <b>BIUROTECHNICZNE</b> <b>24-106 Puławy; Branowice 126</b> tel. 696069890 e-mail: eltom@g.pl	
INWESTOR	Gmina Baranów 24-105 Baranów, ul. Rynek
ZADANIE	Wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w ramach projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie
RYSunek	Projektowane oprawy oświetleniowe - piwnica, część A
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tadeusz Sulski upr.bud. 1602/Lb/92
OPRACOWAŁ	
	Podpis
	Podpis
	Skala
	Data
	Nr rys.
	1:100
	II 2020
	E-11