


SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH





WC NPS 1.07

UWAGI:

W budynku należy stosować kable i przewody spełniające wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji nie mniej niż Dca-s2,d1,a3, a w obrębie dróg ewakuacyjnych klasy B2ca-s1b,d1,a1. W sytuacji braku dostępności kabli i przewodów w danej klasie na rynku, należy stosować najwyższe możliwe.

UWAGI:

1. Okablowanie wykonać przewodami typu HDGs.
2. Osprzęt montować w puszkach podtynkowych.
3. Wezwanie włącznikiem pociągowym.
4. Kasowanie przyciskiem z lampką.
5. Przewody nieoznaczone – 1mm.
6. Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami.
7. Rezystory w zestawie z kasownikiem.
8. Zworki w kasowniku rozłączyć.
9. Zworki w kasowanie/wezwanie.... ustawić w pozycji "B".
10. Nie zamieniać L1 z L2.
11. Montaż przywołania i kasowania na wysokości 80cm od podłogi do dolnej krawędzi.
12. Sznurek pociągowy kasety przywołania zakończyć min. 20cm nad podłogą.
13. Kasea przywołania ze sznurkiem pociągowym oraz przyciskiem.

Inwestor:		Gmina Baranów ul. Rynek 14 24-105 Baranów		BIURO PROJEKTÓW <div>ALDAERA</div> UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKÓW		tel. 600-215-743 e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl NIP 675-122-23-71 REGON 356912490	
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej w Baranowie – budowa instalacji elektrycznych. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie							
Adres obiektu budowlanego:		Miejscowość: Baranów		Powiat: puławski		Województwo: podkarpackie	
Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY				SKALA: 1:---	
Branża:		ELEKTRYCZNA					
Funkcja:		Imię, Nazwisko:		Uprawnienia:		Podpis:	
Opracował:		mgr inż. Paweł Kóska		-			
Projektant:		mgr inż. Jacek Baran		MAP/0081/POOE/05			
Sprawdzający:		mgr inż. Paweł Kopyciński		MAP/0378/POOE/08			
Nazwa rys:		Schemat inst. przyzywowej WC NPS				Nr rys. E-11	
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.				Kraków, grudzień 2020 r.			