CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

ISTN. PRZYŁĄCZE KABLOWE
230/400V, SIEĆ P.G.E.
- "HYDROFORNIA BARANÓW"
ZABEZPIECZ. PRZEDLICZ. I=63A

ISTN. UKŁAD
POMIARU ENERGII C12a
230/400V, 35kWp, P.G.E.
NR EWID. ODB. 3200 3189
WARUNKI 814/R3-AT/92

YKY 4*25
ZASILANIE

"RT" - ISTN. ROZDZIELNICA enn
N,3L;230/400Vac;TN-C-S; Pp=35kW

QRT
3P100A
-

QPV
3P100A
-

FN1
TNS
TYP-1
275V

FBE- LYd 16
ISTN.

GSUW

FE- FeZn30*4mm

Rz<10Ω

230/400Vac
63A

kWh
kVarh

3P/63A

5SEK.

1P/C3A

QP
3P100A
-

3P/B32A

ZPF/RF- ROZDZIELNICA
3~230/400Vac, TNC
ELEKTR. FOTOWOLT.
34.5kWp, 49.8A

3P/B32A

4*YKXS 1*25

YKXS 1*25

FPV/20kW
FALOWNIK Z BLOKADĄ:
195V > U > 253V
48Hz > f > 51Hz
WYSPA

YKXS 5*16

~230/400Vac
=600...1000Vdc

2* YKY 1*6

10Ω

gPV/12A
1kVdc

2P/25A

5.75kW/690V

PVB- SZEREGOWA
BAT. SŁONECZNA
23*250W/30Vdc/8.3A

FPV/20kW
FALOWNIK Z BLOKADĄ:
195V > U > 253V
48Hz > f > 51Hz
WYSPA

YKXS 5*16

~230/400Vac
=600...1000Vdc

2* YKY 1*6

10Ω

gPV/12A
1kVdc

2P/25A

5.75kW/690V

PVB- SZEREGOWA
BAT. SŁONECZNA
23*250W/30Vdc/8.3A

gPV/12A
BPV/1kV/12kA

2P/25A

6 * ZKF -ZŁĄCZE
KABL, 1kVdc,
IZOL. OCHRONNA

MIKROELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA DLA STACJI WODOCIĄGOWEJ W M. CZÓŁNA, GM. BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR.: mgr inż. G. ZLOT	1341/Lb/91	06'2018		1
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	06'2018		SKALA:
SCHEMAT GŁÓWNY				