



UWAGI:

1. STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE I SONDY/CZUJNIKI POZIOMU WODY Z ATESTAMI P.Z.H. DOPUSZCZAJĄCYMI KONTAKT WYROBÓW Z WODĄ PITNĄ; W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SOND O ZAKRESIE 10m H2O MOŻNA JE POŁOŻYĆ NA DNE ZBIORNIKA
2. POZIOMY NAPEŁNIENIA I SUCHOBIEGU - WG WYTICZNYCH TECHNOLOGICZNYCH LUB WSKAZAŃ UŻYTKOWNIKA.

PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY W M. HUTA, GMINA BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	07'2018		3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	07'2018		SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYRÓWNAW.				